

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU HRN EN 13488:2008 (EN 13488:2002)

Br: 115-1338-18-2018

Datum:

29.05.2018.

Mjesto ispitivanja:

Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.

Laboratorij za ispitivanje proizvoda šumarstva, drvne industrije i
graditeljstva

Svačićeva bb
HR-35000 Slavonski Brod
tel/fax: ++385 (0) 35 446-407

OPĆI PODACI:

Podnositelj zahtjeva:	TARA d.o.o.	Desimirovac	Srbija - 34321 Kragujevac
Naziv proizvoda / tip	Mozaik pod hrast - uljeno 15 mm	Elementi za lamel parket	
Proizvođač:	TARA d.o.o.	Podrijetlo proizvoda:	Srbija

REZULTAT ISPITIVANJA:

HRN EN 13488:2008 - Drvene podne obloge - Elementi za lamel parket

odgovara

Primjena izvješća: Ovaj dokument odnosi se isključivo na ispitani uzorak navedenog podnositelja i proizvođača gotovog proizvoda i nije prenosiv na druge pravne i fizičke osobe.

Zabranjeno umnožavanje bez pismene suglasnosti Euroinspekt-drvokontrole d.o.o.!



1. Zahtjevi ispitivanja prema hrvatskim normama

Određivanje geometrijskih karakteristika i estetskih značajki uzorka drvene podne obloge prema:

HRN EN 13488:2008 - Drvene podne obloge - Elementi za lamel parket

2. Laboratorijski rezultati ispitivanja:

2.1. Laboratorijska oznaka proizvoda: 000107-000-17

2.2. Datum zaprimanja uzorka: 25.09.2017.

2.3. Zaprimanje i ispitivanje proizvoda
temeljem Naloga za ispitivanje br: 1482/17

2.4.
000107-000-17

3. Opis jedinice ispitivanja

Mozaik parketni elementi izrađene su iz drva hrasta kao gornjeg sloja i baznog sloja iz furnirske ploče lipe, površinski uljene.

Slika proizvoda:



Ispunjavanje zahtjeva iz HRN EN 13488:2008 - Drvene podne obloge - Elementi za lamel parket

Vrsta drva:

Hrast kitnjak/ hrast lužnjak

Botanički naziv

Quercus petraea/ Quercus robur

Standardna oznaka

QCXE

Dimenzija elementa (dašćice):

Debljina: - Sirina: - Duljina: -

Dimenzija gotovog elementa (dašćice)

Debljina: Sirina: Duljina:

Dimenzija panela:

Debljina: - Sirina: - Duljina: -

Dimenzija gotovog panela:

Debljina: 14,5 Sirina: 729 Duljina: 729

Značajka po ispitnoj metodi	Zahtjevi	Rezultat
Sadržaj vlage h prema EN 13183-2	$7\% \leq h_{srednja} \leq 11\%$	-
Sadržaj vlage h prema EN 13183-1	$7\% \leq h_{srednja} \leq 11\%$	-
Izjava proizvođača h_{sred}	$7\% \leq h_{srednja} \leq 11\%$	-
Parketne dašćice		
Debljina t dašćice EN 13647	$\pm 0,3$	-
Širina w dašćice EN 13647	$\pm 0,1$	-
Dužina l dašćice EN 13647	$\pm 0,2$	-
Neobrađeni parketni paneli		
Širina w panela EN 13647	$+0,3 / 0,15 \%$	-
Dužina l panela EN 13647	$+0,3 / 0,15 \%$	-
Obrađeni parketni paneli		
Širina w panela EN 13647	$+0,1 \%$	odgovara
Dužina l panela EN 13647	$+0,1 \%$	odgovara
Odstupanje od pavokutnosti panela q EN 13647	$+0,2 \%$	odgovara
Strojna obrada EN 13488	EN 13488	odgovara

Razredba estetskih značajki

○ -
 ▲ -
 □ -
 slobodni razred -

Zbirni rezultat ispitivanja

odgovara

KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA



Direktor društva:

Mr. sc. Mladen Komac, dipl.ing.