

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU HRN EN 14342:2013 (EN 14342:2013)

Br. 115-1338-23-2018

Datum: 29.05.2018.

Mjesto ispitivanja:

Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.

Centar za ispitivanje proizvoda šumarstva, drvne industrije i
graditeljstva

Svačićeva bb
HR-35000 Slavonski Brod
tel/fax: ++385 (035) 446-407

OPĆI PODACI:

Podnositelj zahtjeva:	TARA d.o.o.	Desimirovac	Srbija - 34321 Kragujevac
Naziv proizvoda / tip	Mozaik pod hrast - uljeno		Elementi za lamel parket
Proizvođač:	TARA d.o.o.	Podrijetlo proizvoda:	Srbija

REZULTAT ISPITIVANJA:

**HRN EN 14342:2013 - Drveni podovi, svojstva, vrednovanje sukladnosti i
označavanje - Točka 4.3.1 Otpuštanje formaldehida**

E1

Primjena izvješća: Ovaj dokument odnosi se isključivo na ispitani uzorak navedenog podnositelja i proizvođača gotovog proizvoda i nije prenosiv na druge pravne i fizičke osobe.

Akreditacija se ne odnosi na ovu točku norme.

EIDK ZP-115 Izd.1 Rev.1

Zabranjeno umnožavanje bez pismene suglasnosti Euroinspekt-drvokontrola d.o.o.



1. Zahtjevi ispitivanja prema Hrvatskim normama

Određivanje prisutnosti slobodnog formaldehida uzorka drvene podne obloge prema HRN EN 14342:2013, točka 4.3.1 za:

HRN EN 13488:2008 - Drvene podne obloge - Elementi za lamel parket

2. Laboratorijski rezultati ispitivanja:

Laboratorijska oznaka proizvoda: 000100-000-17

Datum zaprimanja uzorka: 25.09.2017.

Zaprimanje i ispitivanje proizvoda temeljem Naloga za ispitivanje br: 1482/17

Uzorkovanje proizvoda izvršeno temeljem Zapisnika o uzimanju uzoraka: 035-GS/17

3. Opis jedinice ispitivanja

Mozaik parketni elementi izrađene su iz drva hrasta kao gornjeg sloja i baznog sloja iz furnirske ploče lipe, površinski uljene.

Slika proizvoda:



Određivanje prisutnosti slobodnog formaldehida prema zapisu broj: 000100-000-17

Temeljem zahtjeva za određivanje prisutnosti slobodnog formaldehida drvene podne obloge, utvrđeno je sljedeće:

4 Osnovni podaci o proizvodu:

Vrsta drvene podne obloge:	Elementi za lamel parket
Površinska obrada:	Uljeno
Namjena	Polaganje ravnu suhu podlogu
Vrsta drva :	hrast
Botanički naziv	Quercus robur/ Q. petraea
Debljina mm:	15mm
Standardna oznaka	QCXE
Vlaga dašćice %	

5 Slobodni formaldehid prema HRN EN 14342:2013, točka 4.3.1

Izjavom proizvođača utvrđeno je da se u proizvodnji upotrebljava drvo iz certificiranih šuma.

Izjavom proizvođač dokazuje da u proizvodnji svojih mozaik podnih obloga koristi interior brezovu šperloču tipa FSF, debljine 10m, proizvođača LLC "Sveza" Rusija koja ima oznaku E1 klase.

Izjavom proizvođača materijali za impregnaciju i zaštitu drva od promjene boje koji sadrže formaldehid nisu korišteni.

6 Zaključak

Na temelju gore navedenog utvrđuje se da proizvod ne sadrži slobodni formaldehid, te su vrijednosti

E1

KRAJ IZVJEŠTAJA



Direktor društva:

Mr. sc. Mladen Komac, dipl.ing.